



# INSPECȚIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA

## INFORMARE

Privind derularea actiunii din Programul propriu de actiuni aprobat de inspectia muncii pentru anul 2015

**” Verificarea respectării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrărilor în instalațiile electrice.”**

In cursul semestrului II-2015, in conformitate cu masura din **PROGRAMUL PROPRIU DE ACTIUNI aprobat de INSPECTIA MUNCII pentru anul 2015**, au fost derulate acțiuni de control a angajatorilor și a lucrătorilor din unitati care desfasoara lucrari in instalatiile electrice privind modul in care acestia respecta prevederile legale in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Cu aceasta ocazie au fost efectuate actiuni de control la un numar de 8 unitati care, conform certificatului constatator, desfasoara activitati cod CAEN 3514 - Comercializarea energiei electrice ( 1 unitate) si activitati cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice ( 7 unitati).

La aceste aceste actiuni au participat un numar de 8 angajatori si 368 lucratori din care 68 femei.

.

Cu ocazia controalelor efectuate, in instalatiile electrice, nu au fost constatate deficiente referitoare la efectuarea lucrărilor de mentenanță în sectoarele de activitate mentionate.

La unitatile controlate care executa si lucrari de mentenanta, acestea detin Lista cu lucrarile de mentenanta ce se executa in instalatii in baza formelor de lucru acceptate,

respectiv:

- instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM);
- atributii de serviciu (AS);
- autorizatii de lucru (AL);
- dispozitii verbale (DV);
- obligatii de serviciu (OS);
- proprie raspundere (PR).

# INSPECȚIA MUNCII

## INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA

Lucrarile de mentenanta executate tin in special de:

- inspectii tehnice (I.T.);
- reparatii tehnice (R.T.);
- reparatii curente rezultate in urma reviziilor tehnice;
- lucrari speciale;
- interventii accidentale la reseaua electrica de transport;
- lucrari cu impact deosebit asupra securitatii instalatiilor si a celor cu caracter de provizorat.

Lucrarile mai putin complexe se executa si in baza unor Prceduri tehnice de reparatii (PTR) stabilite pe domenii de activitate respectiv: AMC, motoare, iluminat, automatizari, transformatoare.

Toate unitatile controlate detin:

- lista emitentilor care asigura emiterea formei organizatorice de admitere la lucrare (AL, PV, ITI-PM);
- lista admitentilor si sefilor de lucrare, din randul subordonatilor emitentului.

Toate unitatile controlate sunt in posesia atestatelor ANRE pentru activitatile desfasurate.

Toate unitatile controlate detin evidenta meseriilor prevazute de legislatia specifica pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor, respectiv electricieni, macaragii, legatori de sarcina, manevranti.

Toate unitatile controlate sunt in posesia regulamentului propriu de autorizare a electricienilor.

Nu au fost constatate cazuri in care personalul sa nu fie autorizat.

Cu ocazia controalelor, la punctele de lucru, au fost constatate neconformitati ce tin de:

- nu se asigura corpuri portabile de iluminat in numar suficient la punctele de lucru.
- nu se asigura permanent un iluminat artificial adecvat locurilor de munca functie de categoriile de lucrari executate.
- nu se asigura completarea corespunzatoare a autorizatiei de lucrari functie de modificarile din componenta formatiei de lucru.
- nu se asigura executarea/completarea semnalizarii de securitate in munca conform autorizatiei de lucru scrise.
- nu se asigura utilizarea corecta a echipamentelor purtabile utilizate la debitarea profilelor metalice.

## INSPECȚIA MUNCII

- se asigură aplicarea măsurilor de protecție și sănătate a muncii realizabile prin utilizarea de mijloace antiderapante.
- nu sunt stabilite toate persoanele care în cadrul atribuțiilor de serviciu conduc mașinile unității.
- nu se asigură semnalizarea corespunzătoare a pericolelor la locurile de muncă.

Pentru neconformitățile constatate au fost stabilite măsuri cu termene concrete de realizare și au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale (12 avertismente).

La unitățile controlate nu au fost înregistrate accidente de muncă sau cazuri de boală profesională.