



INSPECȚIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA

INFORMARE

Privind derularea actiunii nr V.1.c. din Programul propriu de actiuni aprobat de inspectia muncii pentru anul 2022

ACTIUNEA ” Acțiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii, care desfășoară activități de transport și distribuție energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății la lucrările de mentenanță sau la intervențiile ocazionale. ”

In cursul semestrului II-2022, in conformitate cu masura nr. **V.1.g.** din **PROGRAMUL PROPRIU DE ACTIUNI aprobat de INSPECTIA MUNCII pentru anul 2022**, au fost derulate acțiuni de control a angajatorilor și a lucrătorilor din unitati care desfasoara lucrari in instalatiile electrice precum si transportul energiei electrice privind modul in care acestia respecta prevederile legale in vigoare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Cu aceasta ocazie au fost efectuate actiuni de control la un numar de 11 unitati care, conform certificatului constatator, desfasoara activitati cod CAEN 4321 - Lucrări de instalații electrice si respectiv activitati cod CAEN 3512 - Transportul energiei electrice.

La aceste aceste actiuni au participat un numar de 11 angajatori si 432 lucratori din care 45 femei.

Cu ocazia controalelor efectuate, in instalatiile electrice, nu au fost constatate deficiente referitoare la efectuarea lucrărilor de mentenanță în sectoarele de activitate mentionate.

La unitatile controlate care executa si lucrari de mentenanta, acestea detin Lista cu lucrarile de mentenanta ce se executa in instalatii in baza formelor de lucru acceptate, respectiv:

- instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM);
- atributii de serviciu (AS);
- autorizatii de lucru (AL);
- dispozitii verbale (DV);
- obligatii de serviciu (OS);
- proprie raspundere (PR).

INSPECȚIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA

Lucrarile de mentenanta executate tin in special de:

- inspectii tehnice (I.T.);
- reparatii tehnice (R.T.);
- reparatii curente rezultate in urma reviziilor tehnice;
- lucrari speciale;
- interventii accidentale la reseaua electrica de transport;
- lucrari cu impact deosebit asupra securitatii instalatiilor si a celor cu caracter de provizorat.

Lucrarile mai putin complexe se executa si in baza unor Proceduri tehnice de reparatii (PTR) stabilite pe domenii de activitate respectiv: AMC, motoare, iluminat, automatizari, transformatoare.

Toate unitatile controlate detin:

- lista emitentilor care asigura emiterea formei organizatorice de admitere la lucrare (AL, PV, ITI-PM);
- lista admitentilor si sefilor de lucrare, din randul subordonatilor emitentului.

Toate unitatile controlate sunt in posesia atestatelor ANRE pentru activitatile desfasurate.

Toate unitatile controlate detin evidenta meseriilor prevazute de legislatia specifica pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor, respectiv electricieni, macaragii, legatori de sarcina, manevranti.

Toate unitatile controlate sunt in posesia regulamentului propriu de autorizare a electricienilor.

Nu au fost constatate cazuri in care personalul sa nu fie autorizat.

Cu ocazia controalelor, la punctele de lucru, au fost constatate neconformitati ce tin de:

- nu se asigura lista de dotare a electricienilor cu mijloace de protectie electroizolanta.
- nu se asigura completarea corespunzatoare a autorizatiei de lucrari functie de modificarile din componenta formatiei de lucru.
- nu se asigura executarea/completarea semnalizarii de securitate in munca conform autorizatiei de lucru scrise.
- nu se asigura utilizarea corecta a echipamentelor portabile utilizate la debitarea profilelor metalice.
- nu se asigura impiedicarea alunecarii picioarelor scarilor portabile prin utilizarea de mijloace antiderapante.

INSPECȚIA MUNCII INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BRĂILA

- nu sunt stabilite toate persoanele care in cadrul atributiunilor de serviciu conduc masinile unitatii.

Pentru neconformitatile constatate au fost stabilite masuri cu termene concrete de realizare si au fost aplicate 11 sanctiuni contravenționale (11 avertismente).

La unitatile controlate nu au fost inregistrate accidente de munca sau cazuri de boala profesionala.

SEF SERV CONTROL SSM

ing. STERIAN LIVIU