



Nr. 758 /C.A.P./04.06.2018

ANUNT

Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2. intentioneaza sa achizitioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43-46 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, servicii de mentenanță a centralei antiincendiu din dotarea Inspectiei Muncii

Obiectul achizitiei: Servicii de mentenanță a centralei antiincendiu dotarea Inspectiei Muncii din str. Matei Voievod nr.14 sect.2 București

1. Cod CPV: 50313200-4 Servicii de reparare și întreținere a echipamentului de securitate
 2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
 3. Modul de elaborare a ofertei:
 - Propunerea financiara va fi : pret /mentenanță, in lei fara TVA si va cuprinde toate solicitările din caietul de sarcini.
- Ofertele operatorilor economici care nu îndeplinesc cerințele de mai sus sau a căror oferte depaseste valoarea estimata, vor fi respinse.
4. Limba de redactare a ofertei: romana.
 5. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
 6. Valoarea estimata a achizitiei: 4.800 lei fara TVA din care 3.200 lei fara TVA pentru anul 2018 si 1.600 lei fara TVA , pentru anul 2019, in cazul prelungirii cu 4 luni conform legii.
 7. Pretul ofertei este ferm: nu se accepta actualizarea pretului.
 8. Plata facturii se face prin ordin de plata, in contul de trezorerie al ofertantului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia de catre beneficiar.
 9. Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
 - la sediul Inspectiei Muncii: str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, insotita de o adresa de inaintare;

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, București

Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97

comunicare@inspectiamuncii.ro

www.inspectiamuncii.ro

INSPECȚIA MUNCII

sau

- la faxul nr.: 021/302.70.50

sau

- la adresa de e-mail: cristian.tache@inspectiamuncii.ro
 - Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in SEAP (sistemul electronic de achizitii publice), la adresa www.e-licitatie.ro, finalizarea achizitiei se va face din catalogul electronic disponibil in SEAP.
10. Data limita pentru depunerea ofertelor: 06.06.2018, ora 16.00 (ofertele depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare).
11. Modalitatea de atribuire fiind achizitie directa nu se va organiza sedinta de deschidere a ofertelor.
12. Informatii suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Cristian TACHE, telefon: 0755.037.377, e-mail: cristian.tache@inspectiamuncii.ro.



Nr. 744/C.A.P./29.05.2018

Caiet de sarcini

Inspectia Muncii detine un sistem de alarmare la incendiu cuprinzand:

- o centrala de alarmare de tip zonala Bentel J 524-F;
- un nr. de 100 detectoare conventionale (seriile 30, 60, 65)
- un nr. de 10 butoane alarma
- 1 sirena externa
- 4 sirene interne

Pentru acest sistem trebuiesc facute urmatoarele activitati :

- I. VERIFICARI GENERALE/ MENTENANTA PREVENTIVA
- II. VERIFICARI SPECIFICE IN CAZ DE :
 - 1) ALARMA
 - 2) DEFECT
 - 3) REVIZIE LA 3 LUNI
- III. TESTARI FUNCTIONALE
- IV. ASIGURAREA CALITATII

I. VERIFICARI GENERALE / MENTENANTA PREVENTIVA

1). Verificarea centralei de semnalizare incendiu cuprinde :

- examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni ;
- pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea verificarii interne a acesteia;
- deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a centralei;
- examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de supraincalziri, intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni;
- examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare si a bateriilor de acumulator ;
- examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor imperfecte ;
- reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal;

INSPECȚIA MUNCII

- examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei sau observand list-ingul imprimantei unde este cazul ;
- verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor luminosi, a afisajului si a buzzer-lui intern (prin apasare) ;
- preventiv se vor curata si contactele sursei de rezerva (acumulator).

2). Verificarea componentelor sistemului de detectie si semnalizare incendiu va cuprinde :

- verificarea integritatii buclelor si a numarului de componente din sistem.
- verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecare detector, iar in cazul in care unul sau mai multi detectori de fum au ajuns la pragul de prealarma se vor curata pentru aducerea lor la pragul normal. Procedura va fi mentionata in jurnalul de evenimente. Se vor nota explicit seriile detectorilor sau componentele schimbate.
- se vor actiona unul sau mai multe detectoare automate sau butoane manuale la alarma de incendiu si la defect spre a observa corecta lor operare, afisare in cadrul centralei si actionarea dispozitivelor auxiliare corespunzatoare. In cadrul acestui test este indicata izolarea sirenelor. Aceasta testare va fi mentionata in jurnalul de evenimente. La urmatoarele verificari se vor actiona alte dispozitive decat cele verificate anterior pentru o acoperire cat mai mare a sistemului.

II. VERIFICARI SPECIFICE

1). Verificarile specifice la alarma vor cuprinde :

- Identificarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu ;
- Gasirea si analizarea cauzei care a denclaset dispozitivul si, daca este cazul, indepartarea ei
- In cazul in care alarma a fost reala, se va repune in functiune dispozitivul (daca mai este posibil) sau se va inlocui cu unul de rezerva;
- In cazul in care alarma este falsa, se va notifica in jurnalul de evenimente, dupa ce sistemul va fi repus in functiune. In cazul unui eveniment major (incendiu cu implicatii sau un eveniment la care a fost solicitata interventia pompierilor militari) se vor oferi toate informatiile necesare catre beneficiar si numai cu acordul beneficiarului catre terti ; Aceste activitati vor avea un caracter confidential si nu pot fi facute publice fara acordul expres al beneficiarului in cauza.

2). Verificarile specifice in caz de defect vor cuprinde :

- Identificarea tipului de defect si a locatiei acestuia;
- Gasirea si analizarea cauzei care a produs defectul; - Inlaturarea cauzei si remedierea defectului;
- Notificarea in jurnalul de evenimente.

3). Verificari trimestriale: pe langa verificarile generale se vor mai verifica urmatoarele:

- Verificarea unei parti din totalul dispozitivelor automate si manuale de detectie si semnalizare incendiu astfel incat la sfarsitul unui an calendaristic de service sa nu ramana nici un dispozitiv neverificat. - Verificarea sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare ;

INSPECȚIA MUNCII

- Curatarea detectorilor de fum ajunsi la pragul de prealarma, din cauza depunerii de particule de praf sau fum de tigara. Se vor notifica in jurnalul de evenimente seriile detectorilor de fum ce au fost curatati. In cazul in care, unul sau mai multi detectori dintre cei care au fost curatati la verificarea trimestriala anterioara, au ajuns din nou la pragul de prealarma. La fiecare verificare trimestriala se vor intocmi rapoarte de sistem in care vor fi specificate starea sistemului si interventiile executate in cadrul lui.

III. TESTARI FUNCTIONALE

1). Testarea starii de alarma la incendiu va cuprinde :

- Initierea si resetarea unei stari de alarma de incendiu de la un dispozitiv de detectie ;
- Verificarea conformitatii semnalizarii si activitatea iesirilor spre echipamentele auxiliare

2). Testarea starii de defect va cuprinde :

Initierea si resetarea defectelor corespunzatoare la :

- pierderea unei surse de alimentare electrica;
- un scurtcircuit spre un circuit de detectie ;
- o intrerupere spre un circuit de detectie ;
- scoaterea unui detector / dispozitiv de bucla ;

Verificarea conformitatii semnalizarilor si, daca este cazul, activitatea iesirilor spre echipamentele auxiliare.

3). Testarea starii de deconectare va cuprinde :

- Deconectarea si reconectarea unui circuit de detectie.
- Deconectarea secventiala a surselor de alimentare ;
- Verificarea semnalizarii corecte la centrala a deconectarii accidentale a unui circuit de semnalizare sonora.

IV. ASIGURAREA CALITATII

Toate verificarile si testarile implica folosirea testerului pentru detectoare conventionale (seriile 30, 60, 65), aparat de masura digital, dispozitive pentru curatarea detectoarelor si a centralei. Specialistii vor fi atestati si autorizati de catre forurile competente in asigurarea calitatii conform certificatului SR EN ISO 9002.

Oferta financiara va cuprinde:

- Pretul pe activitate
- Intervalul la care se efectueaza activitatea
- In oferta nu vor fi cuprinse pretul materialelor care se defecteaza si trebuiesc inlocuite