



## INSPECȚIA MUNCII

Nr. 2/65/C.A.P./19.07.2022

### ANUNT

Inspectia Muncii, cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2. intentioneaza sa achizitioneze direct, in conformitate cu prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si ale art. 43-46 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, achiziția unui sistem nou de detecție, avertizare și stingere a incendiilor.

Obiectul achizitiei: achiziția sistem nou de detecție, avertizare și stingere a incendiilor

Pentru sediul Inspectiei Muncii din str. Matei Voievod nr.14 sect.2 București

1. Cod CPV: 31625100-4 Sisteme de detectare a incendiilor
2. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut;
3. Modul de elaborare a ofertei:
  - Propunerea financiara va fi in lei fara TVA si va cuprinde pretul pentru demontarea sistemului existent, proiectul si montarea sistemului nou.
4. Limba de redactare a ofertei: romana.
5. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
6. Valoarea estimata a achizitiei: 51.000 lei fara TVA sumă ce reprezintă demontarea sistemului vechi si instalarea sistemului nou inclusiv proiectul de executie.
7. Pretul ofertei este ferm: nu se accepta actualizarea pretului.
8. Modul de depunere/transmitere a ofertelor:
  - la sediul Inspectiei Muncii: str. Matei Voievod, nr. 14, sector 2, Bucuresti, insotita de o adresa de inaintare;
  - sau
  - la adresa de e-mail: [cristian.tache@inspectiamuncii.ro](mailto:cristian.tache@inspectiamuncii.ro)
  - Operatorii economici ofertanti trebuie sa aiba deschis cont in SEAP (sistemul electronic de achizitii publice), la adresa [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro), finalizarea achizitiei se va face din catalogul electronic disponibil in SEAP.
9. Data limita pentru depunerea ofertelor: 29.07.2022, ora 12.00 (ofertele depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare).

Str. Matei Voievod, nr. 14, Sector 2, București

Tel.: +4 021 302 70 31; fax: +4 021 252 00 97

[comunicare@inspectiamuncii.ro](mailto:comunicare@inspectiamuncii.ro)

[www.inspectiamuncii.ro](http://www.inspectiamuncii.ro)

## INSPECȚIA MUNCII

10. Modalitatea de atribuire fiind achiziție directă nu se va organiza ședință de deschidere a ofertelor.
11. Informații suplimentare: pot fi solicitate de la dl. Cristian TACHE, telefon: 0755.037.377, e-mail: [cristian.tache@inspectiamuncii.ro](mailto:cristian.tache@inspectiamuncii.ro).

# INSPECȚIA MUNCII

## CAIET DE SARCINI

**Achiziție sistem de detectie, avertizare si stingere a incendiilor pentru sediul Inspectiei Muncii din str. Matei Voievod nr.14 sector 2 Bucuresti**

**Cod CPV 31625100-4 Sisteme de detectare a incendiilor**

### **Nota:**

Toate cerintele din Caietul de sarcini sunt minimale si obligatorii. Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurinta tipurile de produs ca si concept si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „sau echivalent” iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselor oferite cu cele solicitate daca este cazul.

**Criteriul de atribuire:** pretul cel mai scazut

### **I. INFORMAȚII GENERALE**

**1.1 Sursa de finanțare:** Buget de stat

**1.2 Autoritatea Contractantă:**

Inspectia Muncii

**1.3 Beneficiar**

Inspectia Muncii str. Matei Voievod nr.14 sector 2 Bucuresti

### **II OBIECTUL ȘI BUGETUL ESTIMAT AL ACHIZIȚIEI**

**2.1 Obiectul achiziției**

Avand in vedere ca sistemul de detectare a incendiului este foarte vechi (din anul 2002), a devenit inutilizabil (senzori de detectare fum defecti, sistem de avertizare acustică parțial defect, centrala defectă și care nu poate fi reparată), uzata fizic si moral (nu mai indeplineste cerințele actuale) **este necesară achiziționarea proiectării și execuției unui nou sistem de detecție și avertizare incendiu**

**2.2 Bugetul estimat al achiziției: 51.000 lei fără TVA,**

### **III. CERINȚE ȘI SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME OBLIGATORII**

Sistemul de detecție și avertizare la incendiu trebuie să îndeplinească următoarele specificații tehnice:

## INSPECȚIA MUNCII

Caracteristici tehnice minime obligatorii
Sistem de detecție și avertizare la incendiu
1. Sistemul va controla în permanență detectoarele de fum instalate, iar în momentul apariției unui eveniment (detecție de fum) acesta va fi transmis centralei de incendiu care va declanșa avertizarea dispozitivelor de semnalizare acustică, precum și transmiterea de semnale cu toate informațiile înregistrate către centrala de detecție incendiu și către panoul central ce va fi instalat în zona de recepție (paza).
2. <b>Container</b> pentru 2 acumulatori 12V / max. 44Ah - 1 buc.
3. Sistemul de detecție și avertizare la incendiu va fi instalat și pus în funcțiune conform proiectului realizat de furnizor și avizat de IGSU
4. <b>Centrală de incendiu adresabilă</b> - 1 buc.: min. 1 zonă de stingere;; 4 linii de control liber programabile; porturi: 1 x serial RS-232 pentru conectarea unui calculator sau pentru monitorizare, 1xUSB, 1xPS-2, 1 x serial RS-485 port pentru conectarea unui terminal de semnalizare paralel; controlul și monitorizarea sursei de alimentare, acumulator/acumulatori inclus/incluși; afișaj LCD; minim 17 stări de alarmă.
5. <b>Detector optic de fum adresabil</b> - 80 buc.,dupa caz detector de gaz în zona centralei termice, : detecție cu LED IR, izolator la scurtcircuit, 3 niveluri de sensibilitate selectabile din centrală, indicator optic de stare (normală, alarmă, sau detectare defect), sistem de securizare în soclu, soclu pentru montare inclus,
6. <b>Detector multicriterial de fum și temperatură</b> ; - 4 buc. • Detectează fum sau gradient de temperatura - , A1R, A2R, BR• Rezistent la curenți de aer și la modificări bruște de presiune. • temperatură de funcționare (-25,+65) grade Celsius ; sistem de securizare în soclu; • Contine izolator; Certificari: CE, EN 54-5: 2004,EN 54-7: 2004,
7. <b>Buton incendiu analog adresabil</b> - 9 buc.: capac transparent pentru protecție mecanică și reducerea alarmelor false datorate acțiunilor accidentale; resetare și demontare ușoară cu cheie specială, izolator de scurtcircuit, doză pentru montare inclusă. (Se va monta câte 1 buton pe etaj).
8. <b>Dispozitiv adresabil de semnalizare acustică pentru interior</b> - 9 buc.: activat de către centrală, izolator la scurtcircuit, indicator optic de stare (normală, alarmă, sau detectare defect), alimentare din baterie internă sau sursă externă.
9. Sirena exterior - 2 buc.: sireună acustică cu LED. (Este necesară una pe etaj).
10. Sursă alimentare - 1 buc.: include acumulator/acumulatori
11. <b>Cablu incendiu rezistent la flacără</b> - 2000 m: ignifug, integritate în funcționare - 30 de minute în flacără directă;
12. <b>Cablu alimentare tip N2XH 3x1.5</b> - 100 m
13. Accesorii montaj și etanșeizări + accesorii canal cablu - incluse

# INSPECȚIA MUNCII

14. Manopera - dezinstalare sistem vechi și instalare: centrale detecție incendiu, detectori, sirene de interior, sirene de exterior, butoane, canale cabluri, sistem stingere; cablare sistem - după ora 17 și în week-end.

## \*OBSERVAȚII

Cantitățile din caietul de sarcini sunt orientative și necesare pentru evaluarea ofertelor.

## IV. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de 3 luni de la data semnării contractului de către ambele părți.

## V. CONDIȚII DE LIVRARE ȘI TRANSPORT

**Termenul de livrare:** Dezinstalarea sistemului vechi, livrarea și instalarea sistemului se va realiza în termen de maxim 2 luni **de la transmiterea ordinului de începere**.

Sistemul de detecție, avertizare și stingere incendii va fi instalat la sediul beneficiarului în următoarea locație:

- Str. Matei Voievod nr.14 sector 2 Bucuresti;

Nu se admit neconcordanțe între marfa livrată și specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Cheltuielile privind dezinstalarea sistemului vechi și transportul deșeurilor provenite din această activitate precum și transportul produselor către beneficiar vor fi suportate de către furnizor.

## VI. CONDIȚII PRIVIND RECEPȚIA

Furnizorul va livra documentația tehnică aferentă sistemului de detecție, avertizare și stingere incendii.

Factura fiscală va fi emisă de către furnizor după semnarea procesului verbal de instalare și punere în funcțiune a sistemului de detecție, avertizare și stingere incendii și a procesului verbal de predare-primire a documentației tehnice.

## VII PLATA

Plata facturii se face în lei, în termen de **30 zile** de la data primirii facturii la sediul achizitorului, pe baza facturii fiscale, a procesului verbal de instalare și punere în funcțiune a sistemului de detecție și avertizare la incendiu, a procesului verbal de predare-primire a documentației tehnice, semnate de reprezentantul furnizorului și de reprezentantul autorității contractante.

## VIII. GARANȚII

Termen de garanție: 24 luni de la semnarea procesului verbal de instalare și punere în funcțiune a sistemului de detecție și avertizare la incendiu;

Echipamentele/produsele aferente sistemului de detecție și avertizare la incendiu, vor fi **noi**, cu perioada de garanție de minim 2 ani începând de la data instalării și punerii în funcțiune a sistemului de detecție, avertizare și stingere incendii. Furnizorul va asigura piese de schimb pentru sistemul antiincendiu montat cel puțin pentru o perioadă de 3 ani după expirarea garanției.

Furnizorul va asigura mentenanța gratuită a sistemului de detecție și avertizare la incendiu, pe o perioadă de 24 luni.

## IX. ALTE CERINȚE:

## INSPECȚIA MUNCII

Operatorii economici vor prezenta documentația tehnică avizată conform legislației în vigoare, inclusiv scheme/schițe cu dispunerea/amplasarea echipamentelor și a conexiunilor între ele;

Furnizorul va asigura servicii de mentenanță și suport tehnic pentru menținerea sistemului la parametri de funcționare recomandați de producători, pe toată perioada de garanție definită în ofertă.

### X. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

La elaborarea ofertei financiare, operatorii economici vor avea în vedere “Centralizatorul de prețuri” din anexa 1 a caietului de sarcini.

Prețul unitar oferit de operatorii economici va include: realizarea proiectului avizat de IGSU, instalarea/montarea sistemului de detecție și avertizare la incendiu, inclusiv materialele auxiliare necesare instalării și punerii în funcțiune a sistemului, programarea sistemului, mentenanța pentru o perioadă de 2 ani.

Prețul unitar oferit va fi exprimat în lei fără TVA, cu precizarea valorii TVA și a valorii totale cu TVA inclus, la două zecimale.

### XI. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Prin propunerea tehnică, ofertanții vor demonstra îndeplinirea cerințelor caietului de sarcini, cu referire la:

- detalierea tehnică pentru sistemul de detecție oferit, în conformitate cu formularul “Descrierea sistemului de detecție și avertizare la incendiu -Anexa 2;
- îndeplinirea tuturor cerințelor caietului de sarcini (inclusiv a celor legate de durata contractului, condiții de livrare și transport, condiții privind plata, recepția, garanții, mod de prezentare a propunerilor tehnice și financiare);
- declarația privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă pe parcursul executării contractului. Entitățile juridice de la care se pot obține informații: Inspectia Muncii - site-ul: [http:// www.inspectmun.ro/](http://www.inspectmun.ro/) legislație/ legislatie.html; Informații de mediu - <http://www.anpm.ro/>.

### XII. INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Operatorii economici interesați, au posibilitatea de a vizualiza spațiile și de a efectua măsurători, în vederea estimării cantității de materiale necesare instalării și punerii în funcțiune a sistemului, pentru elaborarea ofertei financiare.

În cazul în care, în urma vizionării amplasamentului, operatorul economic consideră ca fiind necesare și alte materiale, acestea vor fi incluse în prețul unitar oferit din centralizator, precum și în *procesul verbal de vizualizare a spațiului*, semnat de către reprezentanții beneficiarului și ai operatorului economic interesat.